

Postępowanie jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

Olszanica, dnia 27.03.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.3.2023

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszanica oraz Stefkowa - etap III + etap IV”**

A. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:**

1. Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych rur i kształtek PVC.

ODPOWIEDŹ

Do wykonania kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej należy użyć rur i kształtek PVC-U SN8 ze ścianką litą.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dla systemu rur – kształtek wykonanych z tego samego materiału?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający będzie wymagał zastosowania rozwiązań systemowych zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2019-07 lub równoważną.

3. Czy Zamawiający dla studni rewizyjnych będzie wymagał rury teleskopowej wykonanej z litego materiału?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający będzie wymagał dla studni rewizyjnych rury teleskopowej wykonanej z litego materiału.

4. Czy Zamawiający dopuści zamiennie dla studni betonowych DN1000 studnie DN1000 wykonane z PP-B

ODPOWIEDŹ

Tak, po konsultacji z projektantem Zamawiający informuje, że należy stosować studnie o SN min. 4

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża **termin składania ofert**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 31.03.2023 r. godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 05.04.2023 r. godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 31.03.2023 r. godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 05.04.2023 r. godz. 12:00.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.04.2023 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.05.2023 r.

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00134282/01 z dnia 14.03.2023.
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala.
(podpis kierownika Zamawiającego
Lub osoby upoważnionej)