

Olszanica, dnia 23.06.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.6.2023

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) pn. **„Przebudowa dróg gminnych w Uhercach Mineralnych w Gminie Olszanica”**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:**

Dotyczy: Części 1_zamówienia – Przebudowa drogi gminnej Nr 118318R w Uhercach Mineralnych o długości 0,643 km.

Pytania z dnia 19.06.2023 r.

1. Prosimy o uzupełnienie brakujących ilości w przedmiarze robót w pozycjach nr 10 do 12.

ODPOWIEDŹ

Uzupełniono brakujące ilości w przedmiarze robót w pozycjach nr 7 do 9 (przed aktualizacją pozycja nr 10 do 12) – uzupełniony przedmiar został zamieszczony w dniu **20.06.2023 r.**

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy częścią prowadzonego zamówienia jest ułożenie warstwy wyrównawczej w ilości 284,813t i warstwy ścieralnej o grubości 5cm na całej szerokości jezdni, zgodnie z przedmiarem robót poz. 50,54,55? Zgodnie ze Zgłoszeniem Robót Budowlanych, istniejąca nawierzchnia drogi jest w „zadawalającym stanie technicznym” i wyżej wymienione roboty nie zostały uwzględnione w stanie projektowanym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż warstwa wyrównawcza i ścieralna jest częścią zamówienia – należy je wykonać.

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w konstrukcji pobocza. W przedmiarze robót w pozycjach 47 do 49 podano konstrukcję z kruszywa łamanego gr.

12cm i powierzchniowe utrwalenie, natomiast w dokumentacji projektowej i zgłoszeniu robót, mieszankę z kruszywa łamanego gr. 15cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż zmieniono w przedmiarze grubość na 15 cm – uzupełniony przedmiar został zamieszczony w dniu 20.06.2023 r.

4. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie STWiORB o zakres związany z wykonaniem przepustów drogowych jednootworowych o średnicy 100cm, zgodnie z przedmiarem robót poz. 17 oraz znaków aktywnych z czujnikiem ruchu i oświetleniem migającym na przejściu dla pieszych, zgodnie z przedmiar robót poz. 63.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż uzupełniono specyfikację techniczną – zaktualizowana specyfikacja jest załącznikiem do odpowiedzi.

Pytania z dnia 20.06.2023 r.

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur karbowanych PP SN8 do wykonania rowu krytego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie rur karbowanych PP SN8 do wykonania rowu krytego.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Odpowiedzi na powyższe pytania powodują zmianę specyfikacji technicznej, który wchodzi w skład załącznika nr 1.1 do SWZ - OPZ - dla części nr 1 zamówienia. Zmiany naniesiono kolorem czerwonym na ujednolicone dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.
- D. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża **termin składania ofert**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 28.06.2023 r. godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **30.06.2023 r.** godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 28.06.2023 r. godz. 11:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 30.06.2023 r. godz. 11:30.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.07.2023 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.07.2023 r.

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00266827/01 z dnia 20.06.2023.
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
- G. Załączniki
 - 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - 2) Załącznik Nr 1 do SWZ – OPZ – dla części nr 1 zamówienia, wraz z zaktualizowaną specyfikacją techniczną.

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Zapala
(podpis kierownika Zamawiającego
Lub osoby upoważnionej)

T L O W

Wagner, Richard S. 1964